

CORRIGENDUM-1

Intitulé du marché : « de fourniture relative à l'études, fournitures et installation d'un système d'approvisionnement photovoltaïque pour l'électrification solaire du bureau Enabel Koulikoro »

Référence du marché : MLI21003-10129

Veillez noter que le pouvoir adjudicateur a apporté une modification des besoins à proscrire, comme prévu au point 5.2 « Objectifs spécifiques pour les bureaux, Étude de besoin et conception pour mise en place de systèmes solaires, 1.1- Analyse des besoins ; besoins en fournitures électriques ».

Disposition Initiale

5.2 Objectifs spécifiques pour les bureaux :

Sous objectifs	Documents à fournir par Enabel et données	Documents et références techniques demandées
I : Étude de besoin et conception pour mise en place de systèmes solaires		
1.1 Analyse des besoins ; besoins en fournitures électriques ; Sur base des besoins en électricité récoltés par les responsables des bureaux, vérifier que le besoin soit bien en adéquation aux dispositifs nécessaires à la bonne marche du bureau, et ce pendant les heures de bureau	Liste des équipements électriques proposés et sélectionnés dans le système photovoltaïque + batteries Les heures d'approvisionnement électriques seront de 8H00 à 18H00 , supplées par les batteries d'appoint aux heures du matin et du soir (quand les panneaux ne sont pas performants) Dans le dispositif minimal de fourniture électrique (préparé par les responsables de bureau) : les ventilateurs, les ordinateurs, la recharge des téléphones, les écrans d'ordinateurs, les vidéoprojecteurs, les imprimantes, les réfrigérateurs sont prévus dans l'approvisionnement batteries et solaire. <i>Sont proscris du « besoin minimal » ; les climatiseurs, les cuisinières/fours électriques, les chauffe-eaux, les machines à laver et les fers à repasser, ils sont donc exclus du système à alimentation solaire et batteries</i>	Approbation de l'état des besoins avec analyse des besoins (par exemple tout ne va pas fonctionner pendant 10H00 d'affilée), analyse des besoins en énergie « de démarrage » (ex réfrigérateur) Suivant les besoins déterminés et approuvés, définir les besoins en équivalent batteries et panneaux photovoltaïques avec fiche de calcul jointe ;

Disposition modifiée

5.2 Objectifs spécifiques pour les bureaux :

Sous objectifs	Documents à fournir par Enabel et données	Documents et références techniques demandées
I : Étude de besoin et conception pour mise en place de systèmes solaires		
<p>1.1 Analyse des besoins ; besoins en fournitures électriques ;</p> <p>Sur base des besoins en électricité récoltés par les responsables des bureaux, vérifier que le besoin soit bien en adéquation aux dispositifs nécessaires à la bonne marche du bureau, et ce pendant les heures de bureau</p>	<p>Liste des équipements électriques proposés et sélectionnés dans le système photovoltaïque + batteries</p> <p>Les heures d’approvisionnement électriques seront de 8H00 à 18H00, supplées par les batteries d’appoint aux heures du matin et du soir (quand les panneaux ne sont pas performants)</p> <p>Dans le dispositif minimal de fourniture électrique (préparé par les responsables de bureau) : les ventilateurs, les ordinateurs, la recharge des téléphones, les écrans d’ordinateurs, les vidéoprojecteurs, les imprimantes, les réfrigérateurs, les climatiseurs sont prévus dans l’approvisionnement batteries et solaire.</p> <p><i>Sont proscris du « besoin minimal » ; les cuisinières/fours électriques, les chauffe-eaux, les machines à laver et les fers à repasser, ils sont donc exclus du système à alimentation solaire et batteries</i></p>	<p>Approbation de l’état des besoins avec analyse des besoins (par exemple tout ne va pas fonctionner pendant 10H00 d’affilée), analyse des besoins en énergie « de démarrage » (ex réfrigérateur)</p> <p>Suivant les besoins déterminés et approuvés, définir les besoins en équivalent batteries et panneaux photovoltaïques avec fiche de calcul jointe ;</p>

NB : C’est la disposition modifiée qu’il faut se référer pour proposer son offre de prix. Les autres dispositions du Cahier Spécial des Charges restent inchangées.